

# 淮安市建设工程施工图设计文件 审查意见回复单

第(1)次回复 回复时间: 2025.06.03

项目名称: 中央储备粮淮安直属库有限公司金湖分公司新征地建仓项目一平房仓

审查编号: SJJH20250098

审查人: 郑辞珍

设计单位(章):

专业: 建筑

| 审查意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     | 回复意见                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|
| 一、不符合强制性条文的问题<br>无<br>二、不符合强制性标准的问题<br>无<br>三、其他意见<br>1、“14 空调板详图”空调板应根据外墙防水等级设置墙面防水层。<br>2、一类工业建筑应采用太阳能系统。<br>3、节能计算书应执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021,外墙、屋面的传热系数应为包括结构性热桥在内的平均传热系数,应符合 GB55015-2021 附录 B B.0.2 条要求,计算书上要有此计算式。<br>4、发泡陶瓷保温板用于屋面,修正系数 1.2,请重新计算。<br>5、建筑构造做法表“六、内粉刷做法 1”楼梯间内墙应采用 A 级材料。<br>6、建筑消防总图:建筑基地内道路与城市道路连接处应设限速设施;工作塔与卸粮棚贴邻建设,是否采用防火分隔措施,图上注明。 |     |     | 一、不符合强制性条文的问题<br>无<br>二、不符合强制性标准的问题<br>无<br>三、其他意见<br>1、已修改,详见 J-11。<br>2、已在屋面增加太阳能,详见 J-06。<br>3、已修改,详见节能计算书。<br>4、发泡陶瓷保温板用于屋面,修正系数 1.2,已重新计算,详见节能计算书及 J-14 工业建筑节能设计专篇(建筑专业)。<br>5、本项目无楼梯间。<br>6、建筑基地内道路与城市道路连接,工作塔与卸粮棚,不在本次审查范围区域。 |    |     |    |    |
| 本专业签字栏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     | 各专业负责人会签栏                                                                                                                                                                                                                            |    |     |    |    |
| 设计人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 校核人 | 审核人 | 建筑                                                                                                                                                                                                                                   | 结构 | 给排水 | 电气 | 暖通 |
| 潘宝华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 郑辞珍 | 李   | 王                                                                                                                                                                                                                                    | 胡  | 纪善群 | 陈  |    |