

淮安市建设工程施工图设计文件





审查意见回复单

项目名称：中央储备粮淮安直属库有限公司金湖分公司新征地建仓项目-平房仓

审查意见书编号：SJH20250098

设计单位（章）：南京丰源建筑设计有限公司

专业：给排水

审查意见			回复意见				
一、违反强制性条文 无 二、违反强制性标准 无 三、其它问题 1、消防软管卷盘应设真空破坏器			一、不符合强制性条文的问题 无 二、不符合强制性标准的问题 无 三、其他意见 1、已修改，详见 S-01。				
本专业签字栏			各专业负责人会签栏				
设计人	校核人	审核人	建筑	结构	给排水	电气	暖通
							
注意事项	1、针对审查意见的回复，须以修改图或变更通知单形式给出。 2、修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸号及相关图节点号等。						