

江苏省建设工程施工图设计文件审查意见回复单

项目名称: 滨海县八滩镇电商产业孵化和农产品加工基地工程项目-1#厂房
审查意见编号: SJSW20250205
设计单位(章): 泽圣勘察设计有限公司

审查人: 李振德
专 业: 电气

审查意见			回复意见				
<div>单体名: 1#厂房 本次仅审查单体电气消防设计, 不含消防控制室及生产工艺电气设备安装等 一、违反强制性条文: 无 一、违反强制性标准: 无 三、其它问题 1、复核本工程的火灾危险性分类类别(丁类。包含局部是否有爆炸场所, 应明确)和功能房间平面等, 是否和相关专业相符。</div>			<div>单体名: 1#厂房 本次仅审查单体电气消防设计, 不含消防控制室及生产工艺电气设备安装等 一、违反强制性条文: 无 二、违反强制性标准: 无 三、其它问题 1、作复核, 火灾危险性类别及功能房间平面与相关专业一致, 为丁类, 无爆炸危险性场所(包括局部), 详见电施 01 设计施工说明的第一章节。</div>				
<div>广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章 泽圣勘察设计有限公司(1) 资质证书编号 A245016211 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制 有效期至二〇二五年十二月三十一日</div>							
本专业签字栏			各专业负责人会签栏				
设计人	校核人	审核人	建筑	结构	给排水	电气	暖通
梁家源	王林坤	胡天祥	李心鹏	吴其彪	陆秋玉	王林坤	李新锋
注意事项			修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸号及相关图节点号等。				