

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：高邮开发区 2025 年基础设施维修工程（路灯设
施维护工程）

咨询业务类别：工程量清单和最高投标限价编制

咨询报告日期：2025 年 6 月 24 日

扬州九域工程咨询有限公司

咨询报告书编号： 2025062403

咨询项目委托方全称：江苏省高邮经济开发区管理委员会

咨询企业法定住所：

邮 编： 225600 联系电话： 15761657606

咨询作业期： 2025-4-10 至 2025-6-24

法定代表人： 技术负责人：

项目负责人： 执业资格： 从事专业： 安装/土建

专业咨询员： 执业资格： 从事专业： 安装/土建

专业咨询员： 执业资格： 从事专业：

扬州九域工程咨询有限公司

(司字第 2025062403 号文)

高邮开发区 2025 年基础设施维修工程（路灯设施维护工程）工 程量清单和最高投标限价编制报告

江苏省高邮经济开发区管理委员会：

受贵单位委托，我公司对高邮开发区 2025 年基础设施维修工程（路灯设施维护工程）工程量清单及最高投标限价进行了编制。我公司的编制是依据独立造价准则以及各级建设行政主管部门关于工程造价咨询的相关规定进行的，现将预算编制结果报告如下：

一、工程概况：

工程名称：高邮开发区 2025 年基础设施维修工程（路灯设施维护工程）

地点：江苏省高邮经济开发区

工程概况（施工范围和内容）：照明设施维修及完善；

二、编制依据：

1、招标人统一口径要求；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关的造价文件；

6、国家、省、市颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定。

7、苏建函价〔2025〕66 号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

8、材料价格参考 2025 年第 4 期《扬州工程造价管理》公布的材料指导价；部分材料价格结合市场价计算。

三、编制说明：

1、照明设施维修及完善

①、高压钠灯光源及镇流器更换；

②、路灯杆及基础：10m 常规路灯杆及基础拆除新建；15m 高中杆灯杆及基础拆除新建；

③、管线铺设及接线井、电箱配套设施；

2、其它说明

1)、本项目采用商品砼，砂浆按预拌考虑；

2)、安全文明施工措施费增加费按省级一星考虑；

3)、总价措施费按中值计算；

4)、赶工措施、工程按质论价不计；

5)、环境保护费不计；

四、咨询结论：

高邮开发区 2025 年基础设施维修工程（路灯设施维护工程）预算总价为 2847111.84 元。

特此报告。

项目负责人：

扬州九域工程咨询有限公司

2025 年 6 月 24 日

主题词： 工程 预算 编制

抄 送： _____

共印：5 份

**高邮开发区 2025 年基础设施维修工程（标志标线出新及交安设施
维修及完善工程）最高投标限价编制统一口径**

1、照明设施维修及完善

①、高压钠灯光源及镇流器更换；

②、路灯杆及基础：10m 常规路灯杆及基础拆除新建；15m 高中杆灯杆及基础拆除新建；

③、管线铺设及接线井、电箱配套设施；

④、主要材料价格表（除税价）

序号	材料名称	单位	单价(元)
1	热镀锌钢管 DN100	m	44.83
2	增强型 PE 硬聚氯乙烯管 dn50	m	8.02
3	150W 高压钠灯	套	500.00
4	汞钠灯镇流器	只	130.00
5	路灯控制箱	个	5600.00
6	10 米单臂路灯	根	4500.00
7	15 米单臂路灯	根	8000.00
8	铸铁井盖井座	套	704.37
9	照明专用箱变	套	600.00
10	照明专用箱变	组	7560.00
11	光源采用 100W LED 灯	套	350.00
12	15m 灯光源采用 100W LED 灯	套	350.00

2、其它说明

1)、本项目采用商品砼，砂浆按预拌考虑；

2)、安全文明施工措施费增加费按省级一星考虑；

3)、总价措施费按中值计算；

4)、赶工措施、工程按质论价不计；

5)、环境保护费不计；

江苏省高邮经济开发区管理委员会

二〇二五年六月二十三日